

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
17.07.2023	№ 18230061000206885371

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16957463>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Ленина, 111 т.70-01-37
E-mail: pergpn@mchs-18.ru, pergpn@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований от «17» июля 2023 г. № 01/28

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270»; ИНН 1835033488

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможных нарушениях требований пожарной безопасности в детском саду, расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 112:

- перед наружной дверью входа из здания непосредственно наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, использованных для покрытия стен в помещениях детского сада (обои на стенах в приемной, группах № 1 и № 6).

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований пожарной безопасности:

- ч. 4 ст.ст. 4, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020;

- ч. 4 ст.ст 4, 6, ч. 7 ст.ст. 134, 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ.

приводится описание действий (бездействий) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»


ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности. Об исполнении предостережения уведомить ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в срок не позднее 01.09.2023 на электронный адрес pergpn@18.mchs.gov.ru или по телефону 8 (3412) 70-01-37.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору



С.В. Рябов

Предостережение подготовил заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович, телефон 60-66-57, электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Предостережение направлено в электронном виде (в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портала)

« ____ » июля 2023 г. DS270@izh-ds.udmr.ru
электронный адрес